

№ п/п	Содержание нарушения	Наименование органа, производящего проверку (органы прокуратуры, федеральные органы их территориальные органы, КСР области, Федеральные казенности, служба госфин.контроля И.о.)	Презмет проверки	Дата, № документа (акта) проверки	Дата, № представления/представления	ИПА	краткое содержание нарушения	Система об итогов проверки (обязательно) 1. Обязательна (оставлено в силе) 2. Обязательно (отменено) 3. Не обязательно 4. В стадии обжалования 5. Аргументированное отсутствие нарушения	устранены в ходе проверки	срок устранения, установленный названным органом	12	13	14	15	16	Примечание (пометки)
1	ОГБУ «УЗСОН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Спирску»	МО МВД России "Черемховский"	документальная проверка	письмо от 22.01.2025 № 55/1815						11						
2	ОГБУ «УЗСОН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Спирску»	отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово, г. Спирску и Черемховскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области	Выезная проверка	Акт от 09.07.2025 № 2506/212-38/238-П/ВБП	предписание от 09.07.2025 № 2506/212-38/238-П/ВБП	ч. 1 ст 6-ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.54 Правил, прочие абз. 1 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Система пожарной сигнализации на момент проверки находилась в неработоспособном состоянии	Не обнаружено		01.02.2026	1) Заключить государственный контракт на проектно-документальную проработку 2) Составить проектную документацию по результатам инспекции 3) По результатам получения документации, заключить новый контракт на проведение и присоединение с документацией с претензий пожарной безопасности, действующей на территории объекта. 4) Заключить контракт на реконструкцию АПС и СОУЗ согласно новой проектной и рабочей документацией	не устранено полностью до конца не устранено		1) заключен ГК № 131 от 23.09.2025 на выполнение работ по проработке и подготовке проектной и рабочей документации для проектирования реконструкции системы противопожарной защиты объекта строительства (СКС, СОУЗ, оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), 2) составлена проектная документация по результатам инспекции и испытаний 3) Заключен ГК № 146 на оказание услуг по проработке локально-сметных расчетов на выполнение работ по монтажу СКС и СОУЭ додел при пожаре и урегулировании	Срок работ по мероприятиям: 1) сентябрь, 2025 (основной) 2) октябрь, 2025 (основной) 3) октябрь-ноябрь, 2025 (расширенный) 4) ноябрь-декабрь, 2025	

