

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездная проверка в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«26» июнь 2025 г., 38250061000215623370

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«09» июль 2025 г., 15 час. 00 мин. № 2506/212-38/238-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

665413, Иркутская область, город Черемхово

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездная проверка от «26» июль 2025 г., № 2506/212-38/238-П/ПВП, учетный номер проверки 38250061000215623370.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездная проверка, учетный номер выездная проверка в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Яковлева Галина Андреевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району (государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторы, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездная проверка. При замене инспекторы (инспекторов) после принятия решения о проведении выездная проверка, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была произведена после начала выездная проверка)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Иркутская, г Черемхово, пер 1-ый Рабочий, Дом 5

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ ЧЕРЕМХОВО, ЧЕРЕМХОВСКОМУ РАЙОНУ И ГОРОДУ СВИРСКУ" ИНН 3801160851, адрес регистрации юридического лица: 665413, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕРЕМХОВО, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 18

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «04» июль 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «09» июль 2025 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездная проверка, а также дата и время фактического окончания выездная проверка, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:


02 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Согласно протокола инструментального обследования ФГБУ "СЭУФПС"ИПЛ" №175/2025 от 08.07.2025 система пожарной сигнализации на момент проверки находилась в неработоспособном (неисправном) состоянии. Место выявления нарушения: Иркутская область, город Черемхово, пер. 1-й Рабочий, 5
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
01.10.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Привести систему пожарной сигнализации в работоспособное состояние
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Протокол испытания системы пожарной сигнализации на работоспособность
2. Согласно протокола инструментального обследования ФГБУ "СЭУФПС"ИПЛ" №176/2025 от 08.07.2025 года система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на момент проверки находилась в неработоспособном (неисправном) состоянии. Место выявления нарушения: Иркутская область, город Черемхово, пер. 1-й Рабочий, 5
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
01.10.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Привести систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в работоспособное состояние
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Протокол испытания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на работоспособность
3. Согласно протокола инструментального обследования ФГБУ "СЭУФПС"ИПЛ" №177/2025 от 08.07.2025 года на момент проверки давление системы внутреннего противопожарного водопровода не соответствует требованиям нормативных документов. Место выявления нарушения: Иркутская область, город Черемхово, пер. 1-й Рабочий, 5
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.
Срок устранения нарушения:
01.10.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Привести давление системы внутреннего противопожарного водопровода в соответствии с требованиями нормативных документов
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Протокол испытания давления системы внутреннего противопожарного водопровода на соответствие требованиям нормативных документов

(Указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, подтверждающие нарушение обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)



Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району (государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору) Яковлева Галина Андреевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Яковлева Галина Андреевна - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району (государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору), телефон: 89914348250, e-mail: g.yakovleva@38.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«15» часов «00» минут «9» июля 2025 г. *Г. Яковлева*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

