



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Главное управление МЧС России по Иркутской области)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району
665413, г. Черемхово Иркутской области,
пер. Строительный, 1/А
тел: 89914348250
E-mail: ond_cheremhovo@38.mchs.gov.ru

29.09.2025 № ДОКНД/2509/24539

На № _____

**ОГБУ "УСЗСОН
ПО ГОРОДУ ЧЕРЕМХОВО,
ЧЕРЕМХОВСКОМУ РАЙОНУ И
ГОРОДУ СВИРСКУ"**

socio@chersobes.ru

Решение по итогам рассмотрения ходатайства

Я, главный государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Смирнов Александр Викторович, рассмотрев ходатайство областного государственного бюджетного учреждения «Управления социальной защиты и социального обслуживания населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» (далее по тексту - ОГБУ "УСЗСОН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску»), юридический адрес: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 18 (ОГРН: 1233800023313, ИНН: 3801160851), фактическое место осуществления деятельности: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. 1-й Рабочий, 5 (социальное отделение временного пребывания) об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 09.07.2025 № 2506/212-38/238-П/ПВП, установил следующее:

09 июля 2025 года государственным инспектором г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Яковлевой Галиной Андреевной проведена плановая выездная проверка ОГБУ "УСЗСОН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску" юридический адрес: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 18 (ОГРН: 1233800023313, ИНН: 3801160851), фактическое место осуществления деятельности: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. 1-й Рабочий, 5 (социального отделение временного пребывания) КНМ №38250061000215623370 от 18.09.2024 г. в ФГИС ЕРКНМ.

По результатам проверки выявлено 3 нарушения обязательных требований пожарной безопасности, контролируемому лицу вручен акт плановой выездной проверки № 2506/212-38/238-П/АП, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 09.07.2025 года № 2506/212-38/238-П/ПВП со сроком устранения нарушений 01.10.2025 года.

24.09.2025 года в адрес Главного управления МЧС России по Иркутской области поступило ходатайство от юридического лица ОГБУ "УСЗСОН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску" юридический адрес: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 18 (ОГРН: 1233800023313, ИНН:

3801160851) об отсрочке исполнения предписания от 09.07.2025 года № 2506/212-38/238-П/ПВП, в котором сообщается о неисполнении пунктов предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- согласно протокола инструментального обследования ФГБУ "СЭУФПС"ИПЛ" №175/2025 от 08.07.2025 года система пожарной сигнализации на момент проверки находилась в неработоспособном (неисправном) состоянии;
- согласно протокола инструментального обследования ФГБУ "СЭУФПС"ИПЛ" №176/2025 от 08.07.2025 года система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на момент проверки находилась в неработоспособном (неисправном) состоянии;
- согласно протокола инструментального обследования ФГБУ "СЭУФПС"ИПЛ" №177/2025 от 08.07.2025 года на момент проверки давление системы внутреннего противопожарного водопровода не соответствует требованиям нормативных документов.

При рассмотрении ходатайства об отсрочке исполнения предписания было установлено, что в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию разрабатываемую «ООО Частное огнезащитное предприятие «Коршун», а также временные рамки на проведение работ по устранению данных нарушений, юридическое лицо ОГБУ "УСЗСОН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» просит продлить срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 09.07.2025 года № 2506/212-38/238-П/ПВП до 01.02.2026 года.

Решение об отсрочке исполнения предписания принимается уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее Закон № 248-ФЗ). Порядок подачи ходатайства определен главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии с частью 1 статьи 95 Закона № 248-ФЗ по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 настоящего Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации.

В соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

На основании изложенного, руководствуясь частью 6 статьи 43, статьей 93 Федерального закона № 248-ФЗ, пунктом 57 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 года № 290, принял решение:

1. Ходатайство об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 09.07.2025 года №

2506/212-38/238-П/ПВП удовлетворить, установить срок устранения нарушений **02.02.2026** года.

2. Приобщить настоящее решение к материалам контрольно-наблюдательного дела.

3. Объявить заявителю и иным заинтересованным лицам, что заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконным может быть подано в суд в течении трёх месяцев со дня, когда организации стало известно о нарушении ее прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области (Главный государственный инспектор

г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору) А.В. Смирнов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

008252BFD09447CAC5C4F859945EE4F039
Владелец: Смирнов Александр Викторович
Действителен с 27.06.2025 по 20.09.2026